



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код <*>



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Калининградской области**

(Управление Роспотребнадзора по Калининградской области)
г. Калининград, Подполковника Иванникова ул., д.5

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в
Неманском, Славском районах и г. Советске**
(Калининградская область, г. Неман, ул. Победы, д.12)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 29.03.2025 № 220

Калининградская область, г. Неман, ул. Победы, д.12

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калининградской области в Неманском, Славском районах и г. Советске

(должность лица, составившего предписание)

Константиновой И.В.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия или обязательный профилактический визит)

на основании решения о проведении №220 обязательного профилактического визита

(КНМ или обязательный профилактический визит)

от «25» марта 2025 г. учетный номер 39250041000117598662

в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 18 "ОГОНЕК", адрес
места нахождения 238750, Калининградская область, г. Советск, ул. Фурманова, д. 6-А,
ИНН 3911007567, ОГРН 1023902002981, дата регистрации 03.11.1998**

(указать сведения о контролируемом лице (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности), ИНН, ОГРН

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Ст. 24 (при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации). **Ст. 28** (В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства) Федерального закона от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;

1. В соответствии с п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. В нарушение указанных требований, в ходе проведения профилактического визита установлено, что в группе № 9 здания по ул. Свободы, д.4, стол для хранения питьевой воды с разрушенным верхним слоем, неустойчивым к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

2. В соответствии с п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. В нарушение указанных требований, при проведении профилактического визита установлено, что в помещениях группы №5 здания по ул. Фурманова, д.6А, на поверхности линолеума имеются участки разрывов, неровностей, в группе №№10 здания по ул. Свободы, д.4, на полу в умывальной часть керамической плитки на полу разрушена.

3. В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В нарушение указанных требований, при проведении профилактического визита установлено, что в спальне группы № 10 здания по ул. Свободы, д.4 на стене имеются участки разрушения красочного слоя, в здании по адресу ул. Фурманова, д.6А в группа №2 – на стыке стены и потолка следы протекания, в группе №4 на стене в спальне участки разрушения красочного слоя,

4. Табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий), в соответствии с которой уровень искусственной освещенности в помещениях раздевальных должен быть не менее 200 лк - измеренные 17.04.2025 в ходе профилактического визита показатели уровня искусственной освещенности в группе №1 подготовительной в раздевальной, в группе №4 средней в раздевальной по адресу ул. Фурманова, д.6а ниже требуемых нормативами (164 и 127 люкс при норме 200 люкс), что подтверждается экспертным заключением №М.431.468.К.П.23 от 22.04.2025

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания мероприятия, с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", предписываю устранить нарушения :

1. п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, в части устранения дефектов стола для хранения питьевой воды в группе № 9 здания по ул. Свободы, д.4

2. п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части устранения дефектов пола в помещениях группы №5 здания по ул. Фурманова, д.6А, в умывальной группы №№10 здания по ул. Свободы, д.4

3. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части устранения дефектов стен в спальне группы № 10 здания по ул. Свободы, д.4, в здании по адресу ул. Фурманова, д.6А в группе №2, в группе №4

4. Табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий), в части обеспечения нормируемых уровней искусственной освещенности в группе №1 подготовительной в раздевальной, в группе №4 средней в раздевальной по адресу ул. Фурманова, д.6а

Срок - до 29 апреля 2026 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, со сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Провести работы по ремонту стен и пола группы №5 здания по ул. Фурманова, д.6А, в умывальной группы №№10 здания по ул. Свободы, д.4, в спальне группы № 10 здания по ул. Свободы, д.4, в здании по адресу ул. Фурманова, д.6А в группе №2, в группе №4; по ремонту стола для питьевой воды; провести работы по увеличению уровня искусственного освещения в группе №1 подготовительной в раздевальной, в группе №4 средней в раздевальной по адресу ул. Фурманова, д.6а

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований в целях оценки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований:

Фотоматериалы, платежные и другие документы, подтверждающие проведение работ по устранению выявленных нарушений

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1, 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 39, 40 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист –
эксперт



Константинова И.В.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

« 29 » апреля

2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

1. Калининградская область, г. Советск, ул. Фурманова, д. 6 а

2.

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.